




ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Хаджи Димитър" № 14, ет.2

тел: 056/ 82 03 58; моб.тел: 0876 469 242

www.industrialpark-burgas.bg; електронна поща: contact@industrialpark-burgas.bg



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания по условията на процедура за провеждане на обществена поръчка „Извършване на дейности по строителство на улица от о.т. 575 - о.т. 576 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, обслужващи имоти, попадащи в обхвата на "Индустириален и логистичен парк-Бургас" АД, находяща се в ПЗ "Север" на гр. Бургас, включително изграждане на улични ВиК мрежи - Етап II и газоснабдяване, открита с Решение № 8/28.01.2019 г. на Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД, публикувано в РОП под № 891106 на 29.01.2019 г., публикувано обявление в РОП под № 891107 на 29.01.2019 г., с уникален номер на поръчката в РОП № 04178-2019-0001, на основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) предоставяме на Вашето внимание следните разяснения:

ВЪПРОС 1: В Количествената сметка Част: Пътна е записано

- 1.8 Доставка и полагане на геотекстил с би-ориентирана (двуосна) геомрежа
- 1.9 Доставка и полагане на геомрежа 600KN/m в двете посоки
- 1.10 Доставка и полагане на геотекстил

В сметката и в проектите има различни параметри за геотекстила и геомрежата геомрежа 600KN/m или геомрежа 60KN/m. Моля да уточните параметрите за видовете геотекстил и геомрежа които действително ще се влагат.

ОТГОВОР 1: Всички технически данни, са посочени техническата спецификация към документацията за обществена поръчка. В проекта към чертежа е допусната техническа грешка.

Геомрежа между зонаА и НТК е **би-ориентирана двуосна геомрежа**, с висока опънна коравина при 0,5 % удължение:

- 1500 KN/m в напречна посока
- 1300 KN/m в надлъжна посока

Те следва да притежава:

- устойчивост срещу химическа и биологическа агресия: 100%
- размер на отворите: 40/27 мм
- заводски присъединен към геомрежата нетъкан геотекстил от PP със сепарираща функция.

Геомрежа между зонаА и зона Б трябва да има следните характеристики:

- 300 KN/m в двете посоки
- Тъкан геотекстил-40kN/m на опън и в двете посоки

гр. Бургас 8000, ул. "Конт Аноросанти" №1-3, ет.2, тел. 056/820358,
e-mail: contact@industrialpark-burgas.bg



ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Хаджи Димитър" № 14, ет. 2

тел: 056/ 82 03 58; моб.тел: 0876 469 242

www.industrialpark-burgas.bg; електронна поща: contact@industrialpark-burgas.bg

Забележка: Настоящите разяснения за неразделна част от документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

Възложител:

Стамен Стамов

Изпълнителен директор

на „Индустиален и логистичен парк – Бургас“ АД

гр. Бургас 8000, ул. "Конт Анороваити" №1-3, ет. 2, тел. 056/820358,
e-mail: contact@industrialpark-burgas.bg